

Согласовано

Дата	
Подпись	
Фамилия	
Должность	
Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
21	ШР-2	Станция управления электроприводами на 14 модулей СУЭП-100-2-14/8МВ0-0,8-220/1МВ0-1,6-220-УХЛ5, без АВР, с блокировкой от одновременного включения вводов, IP54	1		ООО ПП "ШЭЛА" Опросный лист в приложении Б 6-12/2-157-ИОС1.1
22	ТВ1...ТВ3	Осветительный агрегат 380/220 В, 10 кВА, IP54, типа АОШ-10-3ф(380/660)-3ф(127/220) УХЛ5	3		ООО "ДЭРА"
23	QF1, QF2	Выключатель рудничный, ВР-250-ДО-1-ПП-УХЛ5, 380/660 В, 50 Гц, 250 А, с дистанционным отключением, в корпусе повышенной прочности, РН-1, IP54, ТУ 3148-003-43545773-2004	2		ООО ПП "ШЭЛА"
24	КМ1...КМ3	Пускатель рудничный с плавным пуском ПРМ-100М-380-ПП-УХЛ5 380/660 В, 50 Гц, 100 А, в корпусе повышенной прочности, РН-1, IP54, ТУ 3148-001-43545773-2004	3		ООО ПП "ШЭЛА"
30	EL1...EL17	Прожектор светодиодный L-lego II 110 Ватт, 90 Вт, 11702 лм, КСС Д, с модулем грозозащиты, IP66, арт. LII039	17	5,3	Ledel

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
31	EL18...EL26	Прожектор светодиодный L-lego II 165 Ватт, 142 Вт, 17553 лм, КСС Д, с модулем грозозащиты, IP66, арт. LII060	9	6,7	Ledel
		<u>Монтажные узлы и изделия</u>			
40		Мачта осветительная передвижная ПСПО-12М, 12 м	12		ООО «МТ Электро»
50		Труба гибкая двустенная для кабельной канализации, наружный диаметр 125 мм, бухта 40 м, арт. 121912 ТУ 2248-015-47022248-2006	*		ДКС
		<u>Материалы</u>			
60		Пруток круглый диаметром 16 мм, ГОСТ 1051-73	175м*		
61		Полоса 50x5, ГОСТ 103-2006	*		
62		Уголок 50x50x5, ГОСТ 8509-93	*		

Примечание:
1. * уточняется на этапе рабочего проектирования.

16-12/2-157-ИОС 1.ГЧ					
АО «Малышевское рудоуправление»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Садовников			
Проверил		Исаков			
Месторождение "Кедровое"				Стадия	Лист
				П	9
План размещения электрооборудования и сетей электроснабжения (окончание)					
Н. контр.	Костин				
ГИП	Мусихина				