



Примечание:
 1. Шкафы ШР-1, ШР-2 и осветительные агрегаты TV1...TV3 располагаются в мобильном здании помещения склада поз. 7.1.
 2. Места размещения электрооборудования, трассы кабельных линий и их длины уточняются при монтаже.

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
<u>Электрооборудование</u>					
7.7	G1	Дизель-электрическая станция ЭД-200 в контейнере «Север», 200 кВт, 250 кВА, 380/220 В, 50 Гц	1		ЯМЗ
7.9	G2	Дизель-электрическая станция GMGen GMM8 в контейнере БКС, 5,6 кВт, 7 кВА, 380/220 В, 50 Гц	1		GMGen Power System, АО «Гранд-Моторс»
8	КТПН	Комплектная однотрансформаторная подстанция наружной установки, тупиковая 250 кВА, 6/0,4 кВ	1		Заказана в 0809-21-001-ЭС, коррект. опросного листа см. лист
20	ШР-1	Станция управления электроприводами на 14 модулей СЧЭП-160-2-14/1МВФ-100/1МВФ-80/5МВФ-63/2МВФ-32/1МВФ-16-УХЛ5, без АВР, с блокировкой от одновременного включения вводов, IP54	1		ООО ПП «ШЭЛА» Опросный лист в приложении А 6-12/2-157-ИОС1.1

16-12/2-157-ИОС 1.ГЧ

АО «Малышевское рудоуправление»

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Садовников				Месторождение «Кедровое»	П	8
Проверил		Исаков						
Н. контр.		Костин				План размещения электрооборудования и сетей электроснабжения (продолжение)	ИГД	ИГД УрО РАН
ГИП		Мусихина						

Согласовано	Дата
Подпись	
Фамилия	
Должность	
Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	